

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Кингисепп

«20» января 2020 года

Рабочая группа в составе: Волковой Т.С., Шалониной Е.В., Матрениной Д.А., Лозанникова А.Н. (далее – Рабочая группа), действующая на основании: распоряжения комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 13.01.2020 года № 6-р «О создании рабочей группы для выхода на объекты водоснабжения города Кингисеппа Ленинградской области, являющихся объектом Концессионного соглашения от 30.12.2016 года, подлежащих модернизации», в присутствии:

Манухина И.А. – первого заместителя генерального директора ОАО «Кингисеппский водоканал», Бурко М.М. – главного инженера ОАО «Кингисеппский водоканал», главного юрисконсульта ОАО «Кингисеппский водоканал» – Егоровой Т.Г.,

произвела визуальный осмотр с фотофиксацией на мобильные телефоны членов Рабочей комиссии и видеосъемкой представителями ОАО «Кингисеппский водоканал» имеющегося оборудования:

повысительной насосной станции № 1, инвентарный № 2320, лит. А (по БТИ), расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Жукова, у дома 10 (далее – повысительная насосная станция № 1).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 1 установлено следующее новое оборудование:

Насос GRUNDFOS – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
гидроаккумулятор GRUNDFOS – 1 шт., инвентарный номер отсутствует;
шкаф управления Schneider Electric, инвентарный номер БП-000035 – 1 шт.;
преобразователь частоты HVAC – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инвентарный номер отсутствует – 1 шт.

Существующий прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

повысительной насосной станции № 4, инвентарный № 2326, лит. А (по БТИ), расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, у дома № 7 (далее – повысительная насосная станция № 4).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 4 установлено следующее новое оборудование:

Насос GRUNDFOS – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
гидроаккумулятор GRUNDFOS – 1 шт., инвентарный номер отсутствует;
шкаф управления Schneider Electric, инвентарный номер БП-000038 – 1 шт.;
преобразователь частоты HVAC – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инвентарный номер отсутствует – 1 шт.

Существующий прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

Демонтированная насосная установка с инвентарным номером 50000849, демонтированная насосная установка с инвентарным номером 50000905.

повысительной насосной станции № 9, инвентарный № 2324, лит. А (по БТИ), расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, у дома № 27/50 (далее - повысительная насосная станция № 9).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 9 установлено следующее новое оборудование:

Насос GRUNDFOS – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
гидроаккумулятор GRUNDFOS – 1 шт., инвентарный номер отсутствует;
шкаф управления Schneider Electric, инвентарный номер БП-000039– 1 шт.;
преобразователь частоты HVAC – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инвентарный номер отсутствует – 1 шт.

Существующий прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

Демонтированная насосная установка с инвентарным номером 50000230, демонтированная насосная установка без инвентарного номера.

повысительной насосной станции № 11, инвентарный № 2323, лит. А (по БТИ), расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, у дома № 41 (далее - повысительная насосная станция № 11).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 11 установлено следующее новое оборудование:

Насос GRUNDFOS – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
гидроаккумулятор GRUNDFOS – 1 шт., инвентарный номер отсутствует;
шкаф управления Schneider Electric, инвентарный номер БП-000036– 1 шт.;
преобразователь частоты HVAC – 3 шт., инвентарные номера отсутствуют;
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инвентарный номер отсутствует – 1 шт.

Существующий прибор учета электроэнергии на освещение, отопление, насосное оборудование – 1 шт. (единый).

Демонтированная насосная установка без инвентарного номера.

повысительной насосной станции № 15, расположенной по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Крикковское шоссе, у дома № 41 (далее – повысительная насосная станция № 15).

Рабочая группа установила, что на повысительной насосной станции № 15 установлено следующее новое оборудование:

Насос GRUNDFOS – 4 шт., инвентарные номера отсутствуют;
гидроаккумулятор GRUNDFOS – 1 шт., инвентарный номер отсутствует;
шкаф управления Schneider Electric, инвентарный номер БП-000037– 1 шт.;
преобразователь частоты HVAC – 4 шт., инвентарные номера отсутствуют;
телекоммуникационное оборудование TP-Link, инвентарный номер
отсутствует – 1 шт.

Существующий прибор учета электроэнергии на освещение, отопление,
насосное оборудование – 1 шт. (единый).

Демонтированная насосная установка с инвентарным номером 50000939.

По результатам осмотра Рабочая группа предложила ОАО «Кингисеппский
Водоканал»:

1. В срок до 01 марта 2020 года передать демонтированные насосные
установки, замененные в процессе модернизации на 11 повысительных
насосных станциях.
2. Передать модернизированное имущество по акту приема-передачи (форма
ОС-1, в акте указать технические характеристики насосного оборудования).
3. Передать зарегистрированный объект недвижимого имущества –
водопроводную сеть микрорайона № 4 г. Кингисепп Ленинградской области
по акту приема-передачи (форма ОС-1, в акте указать технические
характеристики недвижимого имущества).
4. Представить документы, подтверждающие расходы по проведению
модернизации повысительных насосных станций и строительство
водопроводной сети микрорайона № 4 г. Кингисепп Ленинградской
области на каждый объект отдельно (сметы, технические паспорта на
оборудование и водопроводную сеть, акты выполненных работ, накладные,
чеки, платежные поручения).
5. Предоставить документы, подтверждающие проведение диспетчеризации и
автоматизации согласно основных мероприятий по модернизации объекта
Концессионного соглашения.

Акт проверки составлен в двух экземплярах.

Подписи членов комиссии:


Волкова Т.С.



Шалонина Е.В.



Матренина Д.А.



Лозанников А.Н.



Представители ОАО «Кингисеппский Водоканал»:

Манухин И.А.



Бурко М.М.



Егорова Т.М.

